

Führende Energieleittechnik Lösung! Für Ihren Weg in eine nachhaltige Zukunft.



Anleitung zum Updaten der Firmware diverser ASKI-Controller

Version v1.1

ASKI Industrie-Elektronik GmbH Irrseeblick 47 4893 Zell am Moos Österreich

T +43 6234 200 10-0 F +43 6234 200 10-50 office@aski.at www.aski-energy.com



Firmware-Update für folgende Gerätetypen

ALS-profi-sst, ALS-profi-sbs, ALS-profi-sxp, AZS-ecs-bs, AZS-ecs-xp, AZS-eco-sbs, AZS-eco-sxp

Für das Firmware-Update muss die ASKI ALS-Visual Software installiert werden. (<u>http://www.aski-energy.com/downloads</u>)

1. Wenn Sie online sind, können Sie im Explorer Fenster mit der rechten Maustaste ein Menü öffnen.



2. Im Menü "Gerät" kann die Version des Controllers überprüft werden.

instellungen)
C:\Program Files (x86)\ASKI\ASKI ALS-Vis Visual\als32	ual V9.1.5\Daten\Handbuch ALS 2.prj
Bezeichnung; ASKI Testgerät	
Inventamummer:	
Steuerungsart:	fi-s(x)xp 🗸
Steuerung:	
Seriennummer: 7979	
Version: 20.7 h Up	date 2. Update WebS reset
Sp-Adr:(_x) 0 P: 0	Child:
	P
Letzter Abgleich war am: 31.01.2024	n
System: Busl.G: 16	SN-Datei verwenden
Ext Zähler 8	of bate to worldon
Ext Zähler(via TCP) 8	
ELad Count: 4 GW:	0
FTP Ext.Z/Dup	EMG THD
Info: 8 TCP ETPS+C THD Ext 7+Dup+MB-S	# 8 EXT 0 KNX ABS+ESM+DVS 4
LS,ADD=2,0 ACU,	
AnzR-G:0 -> Datenabgleich nicht erlaubt	
Eigenzähler	
	Z
nicht aktiv	
nicht aktiv	

3. Um die Version zu aktualisieren, drücken Sie auf den Button "Update" und wählen Sie aus dem Programmverzeichnis die aktuelle "*.bin" Datei aus.



Diese wird mit der Software ALS-Visual mitgeliefert und findet man im Verzeichnis der Software.

🖌 Open			×	
← → × ↑ 📙 « Program	Files (x86) > ASKI > ASKI ALS-Visual V9.1.5 >	✓ O Search ASK	ALS-Visual V9.1.5 🔎	
Organize 🔻 New folder			📰 🕶 🔳 💡	
💻 This PC 🧊 3D Objects	Name Nubusus	Date modified 04.04.2024 11:06 04.04.2024 11:06	Type File tolder File folder	^
Desktop	V13NET V15NET	04.04.2024 11:06 04.04.2024 11:06	File folder File folder	
 Downloads Music Pictures 	Expert_v29f.bin	07.07.2023 12:19 07.07.2023 12:19	BIN File	
Videos	Expert_v54a.bin Expert_v208b.bin MiniS_v208b.bin	07.07.2023 12:19 03.04.2024 10:21 03.04.2024 11:37	BIN File BIN File BIN File	~
A Network	v <		>	
File name:	ExpertS_v208b.bin	 ✓ Bin-Files (* Open 	.bin) V Cancel	

- 4. Wenn Sie das Update anschließend durchführen wollen, bestätigen Sie das Fenster mit "Ja". Bitte beachten Sie, dass während des Updates die Steuerung offline ist und nach dem Update neu startet. Während des Neustarts können die Ausgänge schalten.
- 5. Nach dem Update verbindet sich die Software automatisch mit der Steuerung neu.